

S-BB Baustoffprüfung GmbH - Auf dem Land 10 - 66989 Höheinöd

Beton Block Baden GmbH**An der Roßweid 16****76229 Karlsruhe**Büro Westfalz / SaarlandAuf dem Land 10, 66989 Höheinöd
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0 / Fax: - 20Büro Rhein-MainWaldstraße 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6107 30 85 44 - 1 / Fax: - 2

www.s-bb.de

stracke@s-bb.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum


s-bb

02.09.2020

PRODUKTZERTIFIKAT
Feuerwiderstand
-Betonblock-Systeme-

Werk:

Karlsruhe, Nördliche Raffineriestraße 10



- Die Betonblock-Systeme der Beton-Block-Baden GmbH sind gemäß DIN EN 13501-1 und DIN 4102-1 in die Baustoffklasse A 1 (nichtbrennbarer Baustoff) einzustufen.
- Nach DIN 4102-2 kann von einer Feuerwiderstandsdauer von >180 Minuten ausgegangen werden. Die Betonblock-Systeme können als Bauteil für Wände mit Trennfunktion in die Feuerwiderstandsklasse F180 eingestuft werden.
- Nach DIN EN 13501-2 ergibt sich als nicht brennbares Bauprodukt ein Feuerwiderstand von 240 Minuten. Die Betonblock-Systeme können als Bauteil für Wände mit Trennfunktion in die Feuerwiderstandsklasse REI240 eingestuft werden.

Höheinöd, 02.09.2020

Digital signiert von
Christian Stracke
Datum: 2020.09.02
09:35:43 +02'00'Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) C. Stracke
Prüfstellenleiter